

Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Zahodna Brezovica

Datum odvzema	Lab. št.	Območje oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	11,2	°C
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,3	-
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	432	µS/cm
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Klorat	<0,01	mg/L
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Klorit	<0,01	mg/L
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	9,7	°C
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,6	-
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	437	µS/cm
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,03	mg/l
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	19,9	°C
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,7	-
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	424	µS/cm
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	30	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	7	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	19,9	°C
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,7	-
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	424	µS/cm
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL

Rezultati državnega monitoringa pitne vode na VS Zahodna Brezovica

Datum odvzema	Lab. Št.	Območje oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	30	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	7	CFU/100mL